

浄化槽保守点検・清掃仕様書

教育委員会 生涯学習部 文化・スポーツ課

令和4年8月

1. 設備概要

- (1) 製造会社：日南産業(株)
- (2) 処理方法：合併接触ばっき方式
- (3) 建築用途：集会場
- (4) 処理対象（人員）人槽：420人槽 45m³/日
- (5) 使用人数：不特定
- (6) 放流水BOD濃度：10ppm

2. 点検及び清掃回数

- (1) 点検：浄化槽法で規定する回数（4回/月）
- (2) 清掃：浄化槽法で規定する回数（1回/年）

3. 点検内容

- ①流水管渠及び放流管渠
- ②原水ポンプ槽点検
- ③消毒槽点検
- ④汚泥濃縮貯留槽点検
- ⑤機械、電気計装設備点検
- ⑥水質検査

4. 点検結果報告

- (1) 保守点検の都度、その結果を（社）千葉県環境保全センター発行の合併処理浄化槽保守点検記録票に記載することとする。
- (2) 水質分析の項目及び回数は別表1のとおりとし、軽量証明事業登録を受けた者による濃度軽量証明により、教育委員会に報告すること。
- (3) 千葉県浄化槽法施行細則第6条で規定する報告を定期（年4回）にすること。

別表1

測定項目	回数
PH	3ヶ月に1回
BOD	3ヶ月に1回
COD	3ヶ月に1回
SS	3ヶ月に1回
大腸菌群数	3ヶ月に1回