

平成21年4月16日

平成21年4月24日執行の我孫子市公募型競争入札の質疑回答書

No.	発注番号	入札件名	発注課名	質疑回答ページ
9	9084	我孫子市立小中学校屋内運動場耐震診断業務委託（高野山小学校他4校）	教育委員会 総務課	2
10	9131	我孫子第一小学校他12校校舎等特殊建築物定期調査業務委託	教育委員会 総務課	3
14	9127	コピー印刷用紙の購入（市内小・中学19校）	学校教育課	4
17	9096	クリーンセンター公用車購入（2台）	クリーン センター	5
18	9081	公用車購入	管財課	6
19	9153	我孫子第三小学校プール槽改修工事	教育委員会 総務課	7

※No.は平成21年4月24日執行の我孫子市公募型競争入札公告（平成21年4月1日付け我孫子市公告第39号）の＜表1＞に記載されたNo.に該当します。

No.9 質疑回答

件名	我孫子市立小中学校屋内運動場耐震診断業務委託（高野山小学校他4校）	発注番号	9084
		発注課名	教育委員会総務課
質 疑		回 答	
<p>1 委託仕様書H鉄骨部現況調査に関し「主要フレームについて全数の精密検査及び超音波探傷試験30%以上」とありますが、妻部分の接合部・ステージ天井上部の接合部など実際は調査が著しく困難です。また、公的機関の判定取得には、代表的な接合部を調査すれば十分な場合も多く、今回の調査箇所を「公的機関が了承する範囲」と読み替えて宜しいでしょうか？</p> <p>2 超音波探傷試験について該当部位の30%以上実施とあるが、通常はラーメン方向が同形状で7スパン程度と思われるので、柱梁仕口部3ヶ所と考えてよろしいでしょうか。</p> <p>3 構造形式（トラス形式かフルウェーブ形式）を教えてください。</p> <p>4 屋根面架構について教えてください（平面架構か立体架構（ダイヤモンドトラス等））。</p>		<p>1 左記のとおり、公的機関が了承する範囲とします。</p> <p>2 同上</p> <p>3 梁間方向H型钢ラーメン構造、桁行方向はブレース構造です。</p> <p>4 平面架構です。</p>	

No. 10 質疑回答

件名	我孫子第一小学校他12校校舎等特殊建築物定期調査業務委託	発注番号	9131
		発注課名	教育委員会総務課
質 疑		回 答	
1 仕様書内に外壁の全面打診とありますが、赤外線調査に変えることは可能でしょうか。		1 現地の状況により、必要と思われる場合は、可能とします。	
2 外壁の全面打診ですが、高所作業車による作業が不可の場合は、どのような方法で、調査を行いますか。		2 同上。	

No.14 質疑回答

件名	コピー印刷用紙の購入（市内小・中学19校）	発注番号	9127
		発注課名	学校教育課
質 疑		回 答	
<p>1 購入品仕様に各サイズ1箱に2500枚入とありますが、1社を除いて各社の用紙は各社共A3だけは、1箱に500枚×3締の計1500枚入りになっています。</p> <p>こちらの場合A3の2500枚には、1箱（1500枚）と2締（1000枚）で対応させていただいても良いでしょうか。</p>		<p>1 仕様書に1箱2500枚入となっていますので、1箱が1500枚の場合は1箱と2締で納入になると思います。課で注文する際には、1箱2500枚入りということで注文しますので、対応ができれば良いです。</p>	
<p>2 仕様書のコピー用紙（A3）は、1箱2500枚となっていますが、1箱1500枚（500枚×3冊）入りのA3コピー用紙で検討しています。</p> <p>この場合、1箱2500枚に換算して入札価格を掲示すればよろしいのでしょうか。</p>		<p>2 それで良いです。</p>	

No. 1 7 質 疑 回 答

件 名	クリーンセンター公用車購入（2台）	発注番号	9096
		発注課名	クリーンセンター
質 疑		回 答	
1 仕様書内容1（4）排気量について、1,600ccでもよろしいですか。		1 排気量は、1,500cc以下とします。	

No.18 質疑回答

件名	公用車購入	発注番号	9081
		発注課名	管財課
質 疑		回 答	
1	機能上当然必要と認められているものとは。	1	自動車検査証の交付を受けるのに必要な装備等を指します。
2	特記仕様書 第2条 購入仕様書 トヨタパッソVと同等の仕様とはどの範囲ですか。	2	特記仕様書の(1)から(7)までを満足すれば結構です。ただし、オーディオ類については、AM・FMラジオを聴くことができる装備であれば結構です。
3	パッソVのグレードが、見当たらずX-Vパッケージとありますが、これでしょうか。	3	結構です。
4	パッソ4ドアセダンの設定がないと思われませんが、5ドアハッチバックと考えてよろしいでしょうか。	4	5ドアハッチバックと考えて結構です。
5	メーカーオプションでのフロアマットの対応はできませんのでディーラーオプションとしてよろしいでしょうか。	5	どちらでも結構です。
6	重量税、リサイクル料金、自賠責保険の扱いは、どのようにしますか。	6	入札金額に含みます。

No.19 質疑回答

件名	我孫子第三小学校プール槽改修工事	発注番号	9153
		発注課名	教育委員会総務課
質 疑		回 答	
1	工事車輛の校内駐車場の利用は可能でしょうか。	1	利用可能です。
2	工事用電気、用水は学校の設備を利用可能でしょうか。	2	利用可能です。
3	トイレは学校の設備を利用可能でしょうか。	3	プールのトイレを使用して下さい。
4	プールサイドを材料置き場等で使用可能でしょうか。	4	使用可能です。
5	数量内訳書の素地調整、プール専用塗装の項目で単位がmですが㎡ではないのでしょうか。	5	平方メートルになります。
6	入札公告の履行場所ですが我孫子市柴崎台3丁目3番1号でよいのでしょうか。	6	そのとおりです。
7	既設排水管から漏水している場合の処理はどのようにしたら宜しいでしょうか。	7	別途工事になります。