

平成21年6月16日

平成21年6月24日執行の我孫子市公募型競争入札の質疑回答書

No.	発注番号	入札件名	発注課名	質疑回答ページ
1	9471	我孫子市立並木小学校校舎耐震補強等大規模改造工事に伴う設計業務委託	教育委員会 総務課	2
2	9472	我孫子市立我孫子第四小学校校舎耐震補強等大規模改造工事に伴う設計業務委託	教育委員会 総務課	3
3	9473	我孫子市立久寺家中学校校舎耐震補強等大規模改造工事に伴う設計業務委託	教育委員会 総務課	4
8	9460	児童医療助成システム(平成21年8月導入)一式賃貸借(長期継続契約)	子ども支援課	5
9	9470	滞納管理システム用サーバ及びクライアントPC他(H21.9月更新)一式賃貸借(長期継続契約)	情報システム課	6
10	9474	介護支援課端末装置賃貸借(長期継続契約)	介護支援課	7
11	9083	自動窓口受付システム賃貸借(長期継続契約)	市民課	8

※No.は平成21年6月24日執行の我孫子市公募型競争入札公告(平成21年6月1日付け我孫子市公告第65号)の<表1>に記載されたNo.に該当します。

No.1 質疑回答

件名	我孫子市立並木小学校校舎耐震補強等大規模改造工事に伴う設計業務委託	発注番号	9 4 7 1
		発注課名	教育委員会総務課
質 疑		回 答	
1	過去に耐震診断は行われておりませんか。実施されている場合は、実施年月と評定機関を教えてください。	1	並木小学校の耐震診断は、平成8年11月に実施しています。評定機関は、社団法人 建築研究振興協会です。
2	同上 I S 値を教えてください。	2	公表している診断結果 (I S 値) は、次のとおりです。 並木小学校 A棟 0. 5 1 B棟 0. 4 8 C棟 0. 7 8
3	便所改修他大規模改造に伴う機械設備工事はございますか。	3	含みます。
4	便所改修他大規模改造に伴う電気設備工事はございますか。	4	含みます。

No.2 質疑回答

件名	我孫子市立我孫子第四小学校校舎耐震補強等大規模改造工事に伴う設計業務委託	発注番号	9472
		発注課名	教育委員会総務課
質 疑		回 答	
1	過去に耐震診断は行われておりませんか。実施されている場合は、実施年月と評定機関を教えてください。	1	我孫子第四学校の耐震診断は、平成7年11月に実施しています。評定機関は、社団法人 建築研究振興協会です。
2	同上 I S 値を教えてください。	2	公表している診断結果 (I S 値) は、次のとおりです。 我孫子第四小学校 A棟 0.59
3	便所改修他大規模改造に伴う機械設備工事はございますか。	3	含みます。
4	便所改修他大規模改造に伴う電気設備工事はございますか。	4	含みます。

No.3 質疑回答

件名	我孫子市立久寺家中学校校舎耐震補強等大規模改造工事に伴う設計業務委託	発注番号	9473
		発注課名	教育委員会総務課
質 疑		回 答	
1 過去に耐震診断は行われておりませんか。実施されている場合は、実施年月と評定機関を教えてください。		1 久寺家中学校の耐震診断は、平成8年11月に実施しています。評定機関は、社団法人 建築研究振興協会です。	
2 同上 I S 値を教えてください。		2 公表している診断結果 (I S 値) は、次のとおりです。 久寺家中学校 A棟 0.50 B棟 0.57	
3 便所改修他大規模改造に伴う機械設備工事はございますか。		3 含みます。	
4 便所改修他大規模改造に伴う電気設備工事はございますか。		4 含みます。	

No.8 質疑回答

件名	児童医療助成システム(平成21年8月導入)一式賃貸借(長期継続契約)	発注番号	9460
		発注課名	子ども支援課
質 疑		回 答	
1 賃貸借期間終了後、再リースを行なう予定はありますでしょうか。		1 現在のところは未定です。	

No. 9 質疑回答

件名	滞納管理システム用サーバ及びクライアントPC他（H21.9月更新）一式賃貸借（長期継続契約）	発注番号	9470
		発注課名	情報システム課
質 疑		回 答	
<p>1 再セットアップ用メディアについてDVD-ROM+CD-ROMになっていますが、DVD-ROM（XP用のみ）で宜しいでしょうか。</p> <p>2 クライアント関連において「Office Personal 2007」と記載があるが型番の「PC-D-APE PR5」では「Office Professional 2007」となるが調達はどちらになるでしょうか。</p>		<p>1 メディアはDVD-ROMで良いです。</p> <p>2 型番の誤記載です。商品名が正しく、「Office Personal 2007」を調達対象とします。</p>	

No. 1 0 質疑回答

件名	介護支援課端末装置賃貸借（長期継続契約）	発注番号	9 4 7 4
		発注課名	介護支援課
質 疑		回 答	
1 賃貸借期間満了後に係る撤去の費用負担は、入札金額に含めますか。		1 入札金額に含めます。	

No. 1 1 質疑回答

件名	自動窓口受付システム賃貸借(長期継続契約)	発注番号	9083
		発注課名	市民課
質 疑		回 答	
1 当該物件の導入に関して仕様書の作成等について、事前に打ち合わせをしている会社があれば担当者及び連絡先を教えてください。		1 グローリー株式会社 首都圏支店千葉営業所 担当者 木村 伸一 氏 千葉市中央区問屋町1番35号 千葉ポートサイドタワー9F TEL 043-243-7481 FAX 043-243-7122	