

平成22年1月18日

平成22年1月27日執行の我孫子市公募型競争入札の質疑回答書

No.	発注番号	入札件名	発注課名	質疑回答 ページ
2	9750	平成21年度導入システム（個人住民税の公的年金からの特別徴収システム仮徴収機能）一式賃貸借（長期継続契約）	課税課	2
8	9745	体育館野球場照明安定器交換工事	文化・スポーツ課	3

※No.は平成22年1月27日執行の我孫子市公募型競争入札公告（平成21年12月28日付け我孫子市公告第134号）の<表1>に記載されたNo.に該当します。

No.2 質疑回答

件名	平成21年度導入システム(個人住民税の公的年金からの特別徴収システム仮徴収機能)一式賃貸借(長期継続契約)	発注番号	9750
		発注課名	課税課
質 疑		回 答	
1. 契約満了時、物件の撤去費用はリース会社負担となるのでしょうか。		1. 撤去費用はリース会社の負担とする。	
2. 賃貸借期間終了後、再リースする予定はあるか。		2. 再リースの可能性はあります。	

No.8 質疑回答

件名	体育館野球場照明安定器交換工事	発注番号	9745
		発注課名	文化・スポーツ課
質 疑		回 答	
<p>1. 投光器用ソケット（端子ボックス付）Xタイプソケットとありますが、既設投光器本体の形式を教えてください。</p> <p>2. 安定器は受注生産品で、納期は発注後45日程度とメーカーから言われました、工期の変更は可能でしょうか。</p>		<p>1. メーカーは岩崎電機で、投光器用ソケット（端子ボックス付）Xタイプソケット筒・ASSY-PK ネジ付きという形式です。（メーカー：岩崎電機確認済み）</p> <p>2. メーカーに確認したところ、受注生産であるが、工期の関係であれば、流動的に対応することを確認しました。 工期の変更は3月6日までであれば変更可能です。</p>	