

平成22年4月15日

我孫子市総合評価落札方式入札・我孫子市立久寺家中学校校舎耐震補強  
等大規模改造工事（本体工事）公告の質疑回答書

件名	我孫子市立久寺家中学校校舎耐震補強等大規模改造工事（本体工事）	発注番号	10115
		発注課名	教育委員会総務課
質 疑		回 答	
1 構造図S-09、S-10より、接着系アンカーの本数を積算すると、D19上向き536本、横向き792本、下向き536本という数量になります。 また、S-16より同様に積算すると、D19上向き164本、横向き152本、下向き164本となります。 これは内訳書のP25、26の数量とは異なります。どちらを正として積算したら宜しいでしょうか。ご指示下さい。		1 接着系アンカーの本数 A棟 D19上向き536本、横向き808本、下向き536本です。 B棟 D19上向き204本、横向き156本、下向き204本です。	