

平成22年5月19日

平成22年5月27日執行の我孫子市公募型競争入札の質疑回答書

No.	発注番号	入札件名	発注課名	ページ
1	10423	手賀沼及び主要排水路水質・底質調査業務委託	手賀沼課	2
2	10429	平成22(2010)年度 トリクロロエチレン等による地下水の水質汚染調査業務委託	手賀沼課	3
3	10427	平成22(2010)年度 地下水水質環境調査及び工場・事業場地下浸透水状況調査業務委託	手賀沼課	4
5	10431	「ごみと資源の分け方出し方」印刷業務委託	クリーンセンター	5
11	10434	学校給食用食器(強化磁器食器等)の購入	学校教育課	6
15	10378	市内小学校プール開放に伴う入場者保険・施設賠償責任保険	文化・スポーツ課	7
23	10406	公下管流域接続実施設計(22-1・久寺家ポンプ場)業務委託	下水道課	8
28	10448	根戸小学童保育室新築工事	子ども支援課	9~10

※No.は平成22年5月27日執行の我孫子市公募型競争入札公告(平成22年4月30日付け我孫子市公告第44号)の<表1>に記載されたNo.に該当します。

No. 1 質疑回答

件名	手賀沼及び主要排水路水質・底質調査業務委託	発注番号	10423
		発注課名	手賀沼課
質 疑		回 答	
<p>1 ホウ素の分析方法をJIS K 0102 47.1 (吸光光度法) をご指定ですが、他の方法、JIS K 0102 47.3 (ICP分析法) は認められませんか。</p> <p>2 底質の項目の中で、“生物の有無”とありますが、どの程度の生物まで観察する必要がありますか。 プランクトン、微生物の存在の確認、または存在する生物の種の特特定まで必要でしょうか。</p>		<p>1 認めます。 環境庁告示第59号別表1で掲げられる測定方法であれば、構いません。</p> <p>2 目視での確認で結構です。 なお、生物が存在した場合、分かる範囲(種類等)の報告をお願いします。</p>	

No. 2 質疑回答

件名	平成22(2010)年度 トリクロロエチレン等による地下水の水質汚染調査業務委託	発注番号	10429
		発注課名	手賀沼課
質 疑		回 答	
1 サンプルングを受託者が実施いたしますが、実質何日、必要でしょうか。ご参考までに、前年度実施した業者様の実績などをお教えてください。		1 昨年度の実績 【第1回】中峠・布佐地区の計71本 平成21年6月17日(水)、18日(木)の2日間 【第2回】東我孫子・柴崎地区の86本 平成21年11月10日(火)の1日間 【第3回】根戸・台田地区の計80本 平成22年2月23日(火)・24日(水)の2日間	
2 対象物質が検出された場合“クロマトグラフ”を提出することになっておりますが、クロマトグラフを解析した資料まで必要でしょうか。		2 不要です。	

No.3 質疑回答

件名	平成22(2010)年度 地下水水質環境調査及び工場・事業場地下浸透水状況調査業務委託	発注番号	10427
		発注課名	手賀沼課
質 疑		回 答	
1 地下水採取を受託者が実施いたしますが、実質何日、必要でしょうか。ご参考までに、前年度実施した業者様の実績などをお教えてください。		1 昨年度の実績 平成21年11月25日の1日 (16本)	
2 地下水を採取する場所で最も深い場所は何メートルになりますか。また、観測井戸の内径は何センチでしょうか。		2 最も深い場所で約20メートルで内径は15センチ。一般的な採水器で採取可能。	

No.5 質疑回答

件名	「ごみと資源の分け方出し方」印刷業務委託	発注番号	10431
		発注課名	クリーンセンター
質 疑		回 答	
1	校正は簡易校正でよろしいか。	1	簡易校正でよい。 (本機色校正を要しない)
2	PDF納品は1ファイル・スクロールタイプかまたは各ページごとの計12ファイルのどちらでしょうか。 スクロールタイプであれば目次なども作成するのでしょうか。	2	1ファイル・スクロールタイプで目次なども作成。
3	エコ丸・プラマーク・ペットボトルマーク・PCリサイクルマーク・二輪車リサイクルマークはデータで頂けますでしょうか。	3	エコ丸のデータはお渡しできません。
4	イラストは文章にあるものすべて記載するのでしょうか。	4	すべて記載ですが、スペースがなく載せられない場合などは、打ち合わせの時に選別。

No.1 1 質疑回答

件名	学校給食用食器（強化磁器食器等）の購入	発注番号	10434
		発注課名	学校教育課
質 疑		回 答	
1 深皿（大）YS7015TBですが、メーカーに確認したところ、1490枚が納期の6/30に間に合わないそうですが、どのようにすればよろしいですか。		1 メーカーに確認したところ、700枚が6/30に納品可能で、不足分については、8/20には、納品できるとのことでしたので、不足分については、8/20納入期限でお願いします。	

No.15 質疑回答

件名	市内小学校プール開放に伴う入場者保険・施設賠償責任保険	発注番号	10378
		発注課名	文化・スポーツ課
質 疑		回 答	
1 平成21年度の合計入場者数の実績を教えてください。		1 平成21年度の合計入場者数は、20,765人です。	

No. 2 3 質疑回答

件名	公下管流域接続実施設計（22-1・久寺家ポンプ場）業務委託	発注番号	10406
		発注課名	下水道課
質 疑		回 答	
<p>1 久寺家汚水中継ポンプ場に流入している既設路線番号753、755路線の流入幹線への接続切替（基本、詳細）と考えてよろしいでしょうか？ また、つくし野川の横断と考えてよろしいでしょうか？</p> <p>2 特殊人孔は、10mを超えるものを想定していますか。 形状が複雑なものを想定していますか。</p>		<p>1 左記の考えでけっこうです。</p> <p>2 特殊人孔は、10m以下かつ標準的な形状を想定しています。</p>	

No.28 質疑回答（その1）

件名	根戸小学童保育室新築工事	発注番号	10448
		発注課名	子ども支援課
質 疑		回 答	
<p>1 A-07・08 外部階段上部平場部分の床仕上げの仕様が見受けられません。階段A・B踏面仕様同様Aは、防滑性シート貼り・Bは、SOP塗りと見て宜しいか？ 又は、両方SOP塗りか？</p> <p>2 A-07 外部階段の屋根仕様が解りません。支柱材料仕上げ・屋根材共々指示下さい。</p> <p>3 A-08 階段A踏面床材ノンスリップは、アルミ材として宜しいか？</p> <p>4 A-07・08・09 矩計図にSUSカーテンレールとありますが、平面図・平面詳細図共に見受けられない。必要か？ 必要の場合は、数量とカ所を指示下さい。</p> <p>5 A-07・08 平面図・平面詳細図にロッカーとあるが、雑詳細図のロッカーには×印がある。別途と見て宜しいか？ また、他の下駄箱・傘立等の記載家具も別途として宜しいか？</p> <p>※次ページ（その2）へ続く</p>		<p>1 階段A・B踏面仕様同様Aは防滑性シート貼り（ノンスリップ一体型） BはSOP塗り。</p> <p>2 DW認定品とする。 架構は鋼製。</p> <p>3 階段A踏面床材は、段鼻部と踏み面が一体型の遮音・防滑性階段用床材（t=7.5）とする。</p> <p>4 AW-1、AW-2に必要。 長さは窓の幅と同じ。</p> <p>5 別途工事。</p> <p>※次ページ（その2）へ続く</p>	

No.28 質疑回答 (その2)

質 疑	回 答
<p>※前ページ (その1) より続き</p> <p>6 A-09・11 1階多目的トイレ、2階男子トイレ内に、ふかし壁(ライニング)が見受けられるが、平場(天板)仕上げを指示下さい。 仕上表壁に準じて、クロス貼りか?</p> <p>7 隣接するデイサービスセンターと工事出入口が一緒のように見受けられる。 また、小学校校舎も近接しているが、工事の時間的制約はあるか? また、指定仮設の指示はあるか?</p>	<p>※前ページ (その1) より続き</p> <p>6 天板はメラミンポストフォーム。</p> <p>7 施工中の時間的制約、仮設等の安全管理については、関係者と協議し、調整のうえ決定して行くこととするが、施工者は、常に工事の安全に留意して現場管理を行い、施工に伴う災害及び事故の防止に努めること。</p>