

平成22年8月16日

平成22年8月26日執行の我孫子市公募型競争入札の質疑回答書

No.	発注番号	入札件名	発注課名	ページ
5	10619	サイン整備誘導板作成業務	文化・スポーツ課	2
7	10615	公下管実施設計（22-3・布佐南）業務委託	下水道課	3

※No.は平成22年8月26日執行の我孫子市公募型競争入札公告（平成22年7月30日付け我孫子市公告第79号）の＜表1＞に記載されたNo.に該当します。

No.5 質疑回答

件名	サイン整備誘導板作成業務	発注番号	10619
		発注課名	文化・スポーツ課
質 疑		回 答	
1 表示：シルク印刷（マーク）とありますが、マークもカッティングシート切り文字（特性は別紙の通り）でもよろしいでしょうか？		1 同等の耐候性があれば問題ありません。	

No.7 質疑回答

件名	公下管実施設計（22-3・布佐南）業務委託	発注番号	10615
		発注課名	下水道課
質 疑		回 答	
1	設計書の設計説明の欄に物理試験1箇所と、力学試験1箇所となっておりますが、設計書には、試験内容及び数量が明記されておられません。試験種類・数量をお教えてください。	1	物理試験は土粒子の密度、含水比、粒度分析、液性限界塑性限界、湿潤密度、力学試験は三軸圧縮試験、それぞれ1試料です。
2	機械ボーリング箇所となっておりますが、仮設状況は、平坦足場で可能でしょうか？	2	可能です。
3	ボーリング箇所なのですが、搬入に關しまして特に問題がありますか？ トラック横付け可能ですか？	3	問題はありません。横付け可能です。