

平成 21 年 3 月 9 日

平成 21 年度年間契約に係る公募型競争入札の質疑回答書

No.	発注番号	入札件名	発注課名	質疑回答 ページ等
13	9021	我孫子市鳥の博物館空調設備保守整備業務	鳥の博物館	2 及び別表
15	9023	我孫子市鳥の博物館カラーレーザープリンター賃貸借（長期継続契約）	鳥の博物館	3
26	9038	休日診療所自動血球計数CRP測定装置賃貸借（長期継続契約）	健康づくり 支援課	4
54	9026	五本松運動広場整備業務委託	体育課	5
60	9063	我孫子市特定高齢者把握事業に伴う基本チェックリスト封入封緘・発送業務委託	介護支援課	6
64	9034	平成21年度あびこ議会だより印刷業務	議会事務局	7

※No.は平成 21 年度年間契約に係る公募型競争入札公告（平成 21 年 3 月 26 日執行の我孫子市公募型競争入札公告・平成 21 年 2 月 23 日付け我孫子市公告第 13 号）の＜表 1＞に記載されたNo.に該当します。

No.13 質疑回答

件名	我孫子市鳥の博物館空調設備保守整備業務	発注番号	9021
		発注課名	鳥の博物館
質 疑		回 答	
1 対象機種メーカー名、機種、冷房能力、暖房能力、モーター出力、台数等教えてください。		<p>1 対象機種メーカー名、機種、冷房能力、暖房能力、モーター出力、台数等教は次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●吸収冷温水機（台数：1台） <ul style="list-style-type: none"> ・メーカー名：荏原冷熱システム㈱ ・機種：RAD-G008H ・冷房能力：241920kcal/h ・暖房能力：241920kcal/h ●冷却塔（台数：1台） <ul style="list-style-type: none"> ・メーカー名：日本BAC㈱ ・機種：VXT-95 ・冷房能力：- ・ファンモーター出力：11kw ●冷温水ポンプ（台数：1台） <ul style="list-style-type: none"> ・メーカー名：荏原製作所㈱ ・機種：80×65FS4J55.5 ・モーター出力：5.5kw ・ファンモーター出力：5.5kw ●空調機（台数：1台） <ul style="list-style-type: none"> ・メーカー名：新晃工業㈱ ・機種：- ・冷房能力：102600kcal/h ・暖房能力：69700kcal/h ・ファンモーター出力：- ・送風量：- ●ファンコイル ※1 <ul style="list-style-type: none"> ・メーカー名：ダイキン工業㈱ ●ロスナイ ※1 <ul style="list-style-type: none"> ・メーカー名：三菱電機㈱ 	

※1：「ファンコイル」及び「ロスナイ」については、「我孫子市鳥の博物館空調設備保守整備業務質疑回答・別表」（別ファイル）を参照のこと。

No.15 質疑回答

件名	我孫子市鳥の博物館カラーレーザープリンター賃貸借（長期継続契約）	発注番号	9023
		発注課名	鳥の博物館
質 疑		回 答	
<p>1 専用キャビネットとサービスパックの型番がPR-L9300C-M2となっていますが、正しくは、PR-L9300C-CNとPR-LSA30-05であると考えてよろしいでしょうか。</p>		<p>1 PR-L9300C-M2は増設メモリ512MBです。 PR-L9300C-CNは専用キャビネット、PR-LSA30-05はサービスパック5年となります。</p>	

No. 2 6 質疑回答

件名	休日診療所自動血球計数CRP測定装置 賃貸借（長期継続契約）	発注番号	9038
		発注課名	健康づくり支援課
質 疑		回 答	
1 装置の保守は契約に含まないという認識でよろしいでしょうか。		1 本件の賃貸借において物件の保守は含まれません。	

No.5 4 質疑回答

件名	五本松運動広場整備業務委託	発注番号	9026
		発注課名	体育課
質 疑		回 答	
1 業務内容(1)の集草について前年度の質疑において4月～9月は月1回、計6回、集草でしたが本年度もその認識でよろしいですか。		1 グラウンド部分Aの草刈は4月から3月の間で11回実施であり、集草は4月から9月の各月に1回(計6回)です。	

No.60 質疑回答

件名	我孫子市特定高齢者把握事業に伴う基本 チェックリスト封入封緘・発送業務委託	発注番号	9063
		発注課名	介護支援課
質 疑		回 答	
1 封筒の具体的な仕様は (用紙・厚み・色数・テープの有無)		1 返信用封筒の仕様は、長3 カラー封筒（イエロー）80g/m ² 程度、刷色は1色。 開封口は、テープ付きを指定。 送付用については、長3窓付き1色刷のみの指定。	
2 封筒の窓(位置・大きさ)は定形よろしいのでしょうか。		2 封筒の窓の位置は、長3横タイプでは左横。大きさは宛名が見えれば定形で構いません。	
3 封筒の窓の素材は何でもよろしいのでしょうか。		3 封筒の窓の素材は指定なし。	
4 配布先個人データはエクセルで頂けますでしょうか。		4 配布先を印刷したものを渡しますので、エクセルデータはお渡ししません。	
5 郵送書類は親書扱いではないでしょうか。		5 親書扱いです。	
6 宛名不明などで返送されたものはお役所へ戻す考えでよろしいでしょうか。		6 市役所に戻るようになります。	

No.6 4 質疑回答

件名	平成21年度あびこ議会だより印刷業務	発注番号	9034
		発注課名	議会事務局
質 疑		回 答	
<p>1 一部2色刷りとなりますが、校正は本機色校正が必要となるのでしょうか。</p> <p>2 スミ以外の色は年間4回同色と考えてよろしいのでしょうか。 また、色の指定はカラーチップ等で指定いただけますでしょうか。</p>		<p>1 本機校正は考えていません。</p> <p>2 同色とは考えていない。発行毎に変える可能性あり。 カラーチップではなく、代わりになる別の物（他市の議会だより等）で指示。</p>	