

令和6年4月12日

令和6年4月23日開札の我孫子市水道局公募型競争入札の質疑回答書

<質疑回答案件一覧表>

発注番号	入札案件	発注課名	ページ
水010	圧力末端局更新工事（公契約）	工務課	2
水011	久寺家浄水場受変電設備更新工事実施設計業務委託	工務課	3
水012	湖北台浄水場高度浄水処理設備コントロールセンター盤他更新工事実施設計業務委託	工務課	5
水013	湖北台浄水場配水ポンプ配管改良工事実施設計業務委託	工務課	6
水014	水道管路情報管理システム用ハードウェア更新	工務課	7
水019	令和6年度非常用給水袋（名入）購入	給水課	9

※発注番号は令和6年4月23日開札の我孫子市水道局公募型競争入札公告（令和6年4月1日付け我孫子市水道局公告第10号）の「I 共通事項」の「1 入札案件」に記載された発注番号に該当します。<質疑回答案件一覧表>に記載のない案件については、質疑がありませんでした。

件名	圧力末端局更新工事（公契約）	発注番号	水010
		発注主管課名	工務課
質 疑		回 答	
<p>1 主任技術者について</p> <p>入札参加に必要な条件で主任技術者として、1級電気施工管理技士の資格を有する者を配置できることとありますが、主任技術者は機器製作期間（非専任）と現場施工期間（専任）の2名配置を検討しておりますが問題ありませんでしょうか。また上記が認められる場合は、機器製作期間と現場施工期間の2名主任技術者を各従事期間明記のうえ提出すればよろしいでしょうか。</p> <p>2 入札参加資格審査申請時の提出書類について</p> <p>個別公告（13項）では、「入札参加資格審査申請時」に配置予定技術者の資格者証や最新の経営事項審査結果通知書の写しを必要としておりますが、（8項）18電子入札の実施上の注意点（3）イでは「開札後の落札予定者」が提出する記述となっております。受注番号：水010 圧力末端局更新工事（公契約）におきましてはどちらの期日に提出すればよろしいでしょうか。</p>	<p>1 機器製作期間（非専任）と現場施工期間（専任）の2名配置で問題ありません。また、10.（1）エ 許認可等で求めている書類は各従事期間を明記し2名分の配置予定技術者を提出してください。</p> <p>2 個別公告を優先とします。10.（1）エ 許認可等で求めている書類は個別公告文のとおり入札参加資格審査申請時に提出してください。開札後に再提出は不要です。</p>		

発注番号 水011 質疑回答 (1/2)

件名	久寺家浄水場受変電設備更新工事実施設計委託	発注番号	水011
		発注主管課名	工務課
質 疑		回 答	
1	<p>3-6 業務内容 (3)受変電設備更新基本設計に「非常用発電機の更新にあたり、下記項目の検討を行い、基本設計図面を作成し、更新経過の提案を行う。」とあります。</p> <p>非常用発電機は、対象設備の概要に記載されていません。</p> <p>非常用発電機については、「久寺家浄水場電気設備全体を掌握し将来の非常用発電機更新時に支障ないように計画すること。」との認識でよろしいですか。</p>	1	<p>3-6 (3)受変電設備更新基本設計の中の「非常用発電機の更新にあたり」は誤りであり、正しくは「受変電設備の更新にあたり」です。</p>
2	<p>同じく(3)受変電設備更新基本設計に「浸水対策」があります。</p> <p>浸水対策として本委託中に反映する事項は、受変電設備のみとの解釈でよろしいですか。</p>	2	<p>お見込みのとおりです。</p>
3	<p>3-6 業務内容 (4)受変電設備実施設計に「撤去に関してはPCB、アスベスト等の含有等も配慮すること」との記載があります。</p> <p>PCB、アスベスト等の配慮は撤去機器及び建物改修時の解体部位が対象と考えてよろしいですか。</p>	3	<p>お見込みのとおりです。</p>
4	<p>委託範囲に配水ポンプ電気設備が含まれていません。</p> <p>今回委託から配水ポンプ電気設備は除外させているとの解釈でよろしいですか。</p>	4	<p>お見込みのとおりです。</p>

発注番号 水011 質疑回答 (2/2)

件名	久寺家浄水場受変電設備更新工事実施設計委託	発注番号	水011
		発注主管課名	工務課
質 疑		回 答	
5 公告文10.(1)オで技術者の資格要件と実務経験が記載されていますが、これは管理技術者と照査技術者の両方に必要ですか。		5 お見込みのとおりです。ただし、照査技術者を複数名配置予定の場合は、資格要件と実務経験を有する配置予定技術者は最低1名以上とします。	

発注番号 水012 質疑回答 (1/1)

件名	湖北台浄水場高度浄水処理設備コントロールセンター盤他更新工事実施設計業務委託	発注番号	水012
		発注主管課名	工務課
質 疑		回 答	
1	3-3 業務の範囲に「なお、更新工事において設計変更が生じた場合は、内容の確認及び理由書を作成し提出すること」とあります。当該事項は、当該工事施工中に設計変更が生じた場合への対応を求めたものとの解釈でよろしいですか。	1	お見込みのとおりです。
2	3-6 業務内容 (4)高度浄水処理設備コントロールセンター盤他実施設計に「撤去に関してはPCB、アスベスト等の含有等も配慮すること」との記載があります。PCB、アスベスト等の配慮は撤去機器が対象と考えてよろしいですか。	2	撤去機器及び改修時の解体部位が対象となります。
3	設計協議の中間打ち合わせは何回計上されていますか。又業種は、「電気」のみでよろしいですか。	3	中間3回、業種は「電気」で見込んでおります。
4	公告文10.(1)オで技術者の資格要件と実務経験が記載されていますが、これは管理技術者と照査技術者の両方に必要ですか。	4	お見込みのとおりです。ただし、照査技術者を複数名配置予定の場合は、資格要件と実務経験を有する配置予定技術者は最低1名以上とします。

発注番号 水013 質疑回答 (1/1)

件名	湖北台浄水場配水ポンプ配管改良工事实施設 計業務委託	発注番号	水013
		発注主管課名	工務課
質 疑		回 答	
1	浄水場更新基本設計及び場内配管更新実施設計における浄水場の容量は15,354m ³ /日でよろしいですか。	1	24,000m ³ /日で見込んでおります。
2	当浄水場の処理方法は「オゾンと活性炭併用方式」ですが、「場内配管更新実施設計」の積算は「急速ろ過方式」「膜ろ過方式」「紫外線方式」のどれを代用していますか。	2	「急速ろ過方式」で見込んでおります。
3	設計協議は中間1回で「機械」の業種のみで計上していますか。	3	中間2回、業種は「土木」を見込んでおります。
4	公告文10.(1)オで技術者の資格要件と実務経験が記載されていますが、これは管理技術者と照査技術者の両方に必要ですか。	4	お見込みのとおりです。ただし、照査技術者を複数名配置予定の場合は、資格要件と実務経験を有する配置予定技術者は最低1名以上とします。

発注番号 水014 質疑回答 (1/2)

件名	水道管路情報管理システム用ハードウェア更新	発注番号	水014
		発注主管課名	工務課
質 疑		回 答	
<p>1 水道管路情報管理システム用ハードウェア更新仕様書内のハードウェア仕様について。</p> <p>現時点で仕様記載の商品がすべてご用意することができますが、発注時期により、モデルチェンジ・生産終了となる商品がある可能性がございます。</p> <p>各製品の導入時期によりモデルチェンジ等で商品取り扱いが終了してしまった場合は、後継機種及びシステム運用上での支障のない同等以上のスペックの機器を準備してもよろしいでしょうか。</p> <p>モデルチェンジ・販売終了した商品を変更する場合、商品カタログ・商品サイト等で仕様（スペック）をご確認いただき、我孫子市水道局様にご同意いただいた上で変更する予定です。</p> <p>メーカーによりカタログ発行が無い場合は、商品サイトよりPDF等で出力いたします。</p> <p>2 「5. ハードウェア納品時の作業内容（2）ネットワーク作業 システムのネットワークは、原則的に既存ネットワーク配線網に則ったものとし、HUB及びLANケーブルは既設を流用する。」とございますが、ケーブル延長が不足した場合や、既存配線が劣化により断線の危険が見込まれる場合は、我孫子市水道局様と協議の上、受注者側の作業に含まれることも想定すべきでしょうか。</p>	<p>1 モデルチェンジによる生産終了により仕様書に記載の機器が準備できない場合は、同等以上であることを確認できる資料の提出により水道局が承諾した場合に限り後継機種等への変更を認めます。</p> <p>なお、機種変更に伴う金額の増減については別途協議とします。</p> <p>2 既設流用に伴うリスクは全て水道局が負うものとしますが、協議により受注者に作業を依頼する場合があります。</p>		

発注番号 水014 質疑回答 (2/2)

件名	水道管路情報管理システム用ハードウェア更新	発注番号	水014
		発注主管課名	工務課
質 疑		回 答	
3	「6. セットアップ上の留意点(3) 受注者はハードウェア及びソフトウェアを発注者の指定する場所へ設置等を行い、システム移行業者と連携を密にすることで、納入するハードウェア及びソフトウェアが問題なく動作するよう責任をもって状況の確認を行うものとする。」とございますが、土曜日、日曜日・祝日の設置作業を想定した場合、動作確認のため、次回の我孫子市水道局様の営業日にも立ち会うということによろしいでしょうか。	3	平日・休日にかかわらず、設置作業と動作確認には水道局職員が立ち会います。

発注番号 水019 質疑回答 (1/1)

件名	令和6年度非常用給水袋(名入)購入	発注主管課名	給水課
質 疑		回 答	
<p>1 納品時、2トン車両の利用は可能でしょうか。</p> <p>2 納品先に車両の高さ制限等がございましたらご教示いただけますでしょうか。</p> <p>3 配送に路線便(宅配便)を使用してもよろしいでしょうか。</p> <p>4 納品先は建物の1階でしょうか。</p> <p>5 納入時は現地平置きで納品させていただいてもよろしいでしょうか。</p> <p>6 納品は時間指定不可でもよろしいでしょうか。</p> <p>7 「背負える非常用給水袋 6L」は同等品として認められますでしょうか。 ※印字・梱包は仕様書の通り行います。 お手数ですが、添付の商品仕様書をご確認いただけますと幸いです。</p>	<p>1 差し支えありません。</p> <p>2 納品先の車両の高さ制限等はありません。ただし大型車の場合、警察の通行許可が必要となります。</p> <p>3 差し支えありません。</p> <p>4 お見込みのとおりです。</p> <p>5 現地3段から4段重ね置きでの納品です。</p> <p>6 納品日、時間については事前に相互調整が必要です。必ず納品前に我孫子市水道局まで連絡し、日時調整した上での納品となります。</p> <p>7 本製品は仕様を満たしているものとして認めます。</p>		