

令和6年4月26日

質 疑 回 答 書

事業名	湖北台浄水場再生エネルギー設備導入事業(PPA事業)	
発注課名	我孫子市水道局 工務課 水運用係	
	質 疑	回 答
1.	本施設は避難所指定等されている施設でしょうか。	1. 避難所には指定されておられません。災害発生時に業務を維持すべき公共施設となります。
2.	様式3、主要事業、同種事業、類似事業については、どのような解釈をすればよろしいでしょうか。ご教示願います。	2. 主要事業は150kW以上の官公庁が発注したPPA事業、同種事業は150kW以上の民間事業者が発注したPPA事業、類似事業は150kW以上の太陽光発電事業を指し、すべて第三者が所有する建物又は敷地に設置したものとします。
3.	様式7及び様式8についての書き方をご教授願います。	3. 書式7については本事業に係る職員等を記載してください。分担には管理技術者、担当者等の職責及びプロポーザル募集要項3. 参加資格⑤にて記載の資格名、実務実績には職員及び資格に合った事業名称等を記載してください。書式8については、本事業のスケジュール(例えば、補助金の申請時期、太陽光導入時期、発電電力開始時期など)がわかるバーチャート工程表などを記載してください。
4.	すべての提案書への事業者および協力会社名等の記載は可能でしょうか。	4. 可能です。
5.	CO2排出係数をご指示ください。	5. 水道局で決めているCO2排出係数はありません。浄水場の電気需要契約は東京

	電力エナジーパートナー株式会社です。
6. ケーブル納期確保のため一般ケーブルの使用は可能でしょうか。	6. 可能です。 環境配慮型のケーブルでなくても結構です。
7. 点検車両停止位置について工事期間中支障となる位置やタイミングはございますか。	7. 本事業とは別の工事等も予定しているので、受注者決定後に調整を考えております。
8. 防水層の改修工事については、一度撤去、保管して元の位置に戻すとの考えでよいですか。それとも他の場所に構造や設置検討、配線盛替えなども発生する考えになりますか。また、移設中の発電停止金額の補償の考えをご指示下さい。	8. 防水層の改修工事についてはお見込みのとおりです。なお、改修にかかる費用は水道局側の負担となります。 防水層改修工事期間の発電停止補償については過去の実績等を踏まえた予測の受電量で支払う予定ですが、別途協議とします。
9. 工事中に停電作業があり、既存施設のバックアップが必要な場合はバックアップするエリアと容量をご教授ください。	9. エリアは配水ポンプ設備、直流電源装置、無停電電源装置、高度処理、残塩計、その他雑務用となり、容量は400V125kVA 発電機 2 台、100kVA 400V/200V 変圧器 1 台となります。
10. 既存キュービクルは消防認定品でしょうか。消防認定品の場合は増設・改造は不可でしょうか。	10. 消防認定品ではございません。
11. 既存施設にてアスベストなどが含まれる箇所はございますか。 不明の場合の調査区分と対策をご指示下さい。	11. 施工範囲内でアスベストの分析調査を行った箇所はありませんが、施工範囲内すべてを建築物石綿含有建材調査者、又は令和5年9月30日までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者による事前調査を行う必要があります。

<p>12. 仕様書 4(3)イ 検定を受けた電力量計は更新も含めて事業者が設置して良いものと考えて宜しいでしょうか</p>	<p>12. お見込みのとおりです。 ただし、法律に適合した計量器とします。</p>
<p>13. 仕様書 6(1)ア 設計する上で国交省の基準風速は我孫子市 34m で宜しいでしょうか。</p>	<p>13. 毎秒 34メートルです。</p>
<p>14. 仕様書 6(1)イ設置場所条件により、耐震クラス S を順守するには難しいと考えますが、その場合の対応をご指示下さい。</p>	<p>14. 耐震クラス S は順守となります。</p>
<p>15. 仕様書 7ケ 「電気主任技術者に対する費用については事象者の負担とする」とありますが、既存変電室の電気主任技術者の連絡先をご指示下さい。</p>	<p>15. 一般財団法人関東電気保安協会です。 連絡先 04-7166-8720</p>
<p>16. 仕様書別紙 2 予測されるリスクと責任分担 局が費用負担と記載があるものについて、発電補償も局の費用負担と考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>16. 水道局が原因で発電が困難となった場合は水道局の負担となりますが、基本的な発電補償は事業者となります。</p>
<p>17. 募集要項 3.⑤ 有資格者についてア・イ・ウとも全て必要でしょうか。 またはいずれかでよいかご指示下さい。</p>	<p>17. 全て必要です。</p>
<p>18. 募集要項 3. ③受注実績の有無について：類似実績とはどのような業務を指しますでしょうか。</p>	<p>18. 本事業とは補助金を活用したPPA事業であり、類似業務とは募集要項 9. (1) ⑤の類似事業を指します。なお、本事業と類似業務両方の受注実績が必要であり、国庫補助金を活用した 150kW以上のPPA事業のみでも可とします。</p>

19.

募集要項9. (1)⑥「主要事業」「同類事業」「類似事業」について：
それぞれの事業の定義をご提示お願いします。

19.

2のとおりです。