

令和6年度 水質検査結果

	検 査 項 目	水質基準	湖北台浄水場(原水)			検 査 回 数
			最 大	最 小	平 均	
1	一般細菌	100個／mL以下	170	0	22	12
2	大腸菌	検出されないこと			0	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg／L以下			<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg／L以下			<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	0.01mg／L以下			<0.001	1
6	鉛及びその化合物	0.01mg／L以下			<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg／L以下			<0.001	1
8	六価クロム化合物	0.02mg／L以下			<0.002	1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg／L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg／L以下			<0.001	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg／L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4
12	フッ素及びその化合物	0.8mg／L以下			0.10	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg／L以下			<0.1	1
14	四塩化炭素	0.002mg／L以下			<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	0.05mg／L以下			<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg／L以下			<0.004	1
17	ジクロロメタン	0.02mg／L以下			<0.002	1
18	テトラクロロエチレン	0.01mg／L以下			<0.001	1
19	トリクロロエチレン	0.01mg／L以下			<0.001	1
20	ベンゼン	0.01mg／L以下			<0.001	1
21	塩素酸	0.6mg／L以下				
22	クロロ酢酸	0.02mg／L以下				
23	クロロホルム	0.06mg／L以下				
24	ジクロロ酢酸	0.03mg／L以下				
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg／L以下				
26	臭素酸	0.01mg／L以下				
27	総トリハロメタン	0.1mg／L以下				
28	トリクロロ酢酸	0.03mg／L以下				
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg／L以下				
30	ブロモホルム	0.09mg／L以下				
31	ホルムアルデヒド	0.08mg／L以下				
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg／L以下			<0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg／L以下			0.01	1
34	鉄及びその化合物	0.3mg／L以下			0.05	1
35	銅及びその化合物	1.0mg／L以下			<0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物	200mg／L以下			36	1
37	マンガン及びその化合物	0.05mg／L以下			0.025	1
38	塩化物イオン	200mg／L以下	47.0	30.0	39.0	4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg／L以下			67	1
40	蒸発残留物	500mg／L以下			229	1
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg／L以下			<0.02	1
42	ジェオスミン	0.00001mg／L以下			<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg／L以下			<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	0.02mg／L以下			<0.005	1
45	フェノール類	0.005mg／L以下			<0.0005	1
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg／L以下	0.8	0.7	0.8	4
47	pH値	5.8以上8.6以下	8.3	8.2	8.3	4
48	味	異常でないこと				
49	臭気	異常でないこと			3	4
50	色度	5度以下	4.0	3.6	3.8	4
51	濁度	2度以下	0.2	0.0	0.1	4
	残留塩素	0.1～1.0mg／L以下				
	アンモニア態窒素	—	1.2	1.1	1.2	4
	嫌気性芽胞菌	—	0	0	0	12

※水質基準は浄水における基準となる。なお、原水における水質基準はない。

※「大腸菌」の検査結果は、「検出」となった回数を表示している。

※「味」と「臭気」の検査結果は、「異常」があった回数を表示している。なお、「味」は湖北台浄水場(原水)では、検査対象ではない。

※検査回数が1回／年の項目は、平均欄にのみ検査結果を表示している。

※検査項目の塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム及びホルムアルデヒドは塩素消毒による消毒副生成物であるが、湖北台浄水場(原水)では塩素注入前のため検査対象ではない。

※検査項目の残留塩素は消毒用塩素の残留濃度を示すものであるが、湖北台浄水場(原水)では塩素注入前のため検査対象ではない。

※検査項目の「嫌気性芽胞菌」は、湖北台浄水場(原水)のみを対象としている。

湖北台浄水場(浄水)			検 査 回 数
最 大	最 小	平 均	
0	0	0	12
		0	12
<0.0003	<0.0003	<0.0003	6
<0.00005	<0.00005	<0.00005	6
<0.001	<0.001	<0.001	6
<0.001	<0.001	<0.001	6
<0.001	<0.001	<0.001	6
<0.002	<0.002	<0.002	6
<0.004	<0.004	<0.004	6
<0.001	<0.001	<0.001	6
1.8	1.2	1.6	6
0.13	0.09	0.11	6
<0.1	<0.1	<0.1	6
<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
<0.005	<0.005	<0.005	6
<0.004	<0.004	<0.004	4
<0.002	<0.002	<0.002	6
<0.001	<0.001	<0.001	6
<0.001	<0.001	<0.001	6
<0.001	<0.001	<0.001	6
<0.06	<0.06	<0.06	6
<0.002	<0.002	<0.002	6
0.005	<0.001	0.002	6
<0.003	<0.003	<0.003	6
0.009	0.004	0.006	6
0.003	0.002	0.003	12
0.023	0.008	0.014	6
<0.003	<0.003	<0.003	6
0.006	0.002	0.004	6
0.004	0.001	0.002	6
<0.008	<0.008	<0.008	6
<0.1	<0.1	<0.1	6
0.03	0.02	0.02	6
<0.03	<0.03	<0.03	6
<0.1	<0.1	<0.1	6
30	22	25	6
0.005	0.002	0.004	6
34.0	20.0	26.8	12
75	59	69	6
194	151	175	6
<0.02	<0.02	<0.02	6
<0.000001	<0.000001	<0.000001	6
<0.000001	<0.000001	<0.000001	6
<0.005	<0.005	<0.005	6
<0.0005	<0.0005	<0.0005	6
0.7	0.4	0.6	12
7.7	7.6	7.6	12
		0	12
		6	12
0.6	<0.5	<0.5	12
0.0	0.0	0.0	12
0.6	0.5	0.6	12

令和6年度 水質検査結果

	検 査 項 目	水質基準	久寺家あけぼの公園			検 査 回 数	船戸台子どもの遊び場			検 査 回 数	滝前谷公園			検 査 回 数	青山台中央公園			検 査 回 数
			最 大	最 小	平 均		最 大	最 小	平 均		最 大	最 小	平 均		最 大	最 小	平 均	
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと			0	12			0	12			0	12			0	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	6	<0.0003	<0.0003	<0.0003	6	<0.0003	<0.0003	<0.0003	6	<0.0003	<0.0003	<0.0003	6
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	6	<0.004	<0.004	<0.004	6	<0.004	<0.004	<0.004	6	<0.004	<0.004	<0.004	6
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.4	1.2	1.9	6	2.1	1.2	1.8	6	1.8	1.2	1.5	6	2.1	1.2	1.7	6
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.13	0.08	0.11	6	0.13	0.08	0.11	6	0.13	0.09	0.11	6	0.13	0.09	0.11	6
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	6
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	6	<0.005	<0.005	<0.005	6	<0.005	<0.005	<0.005	6	<0.005	<0.005	<0.005	6
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	6	<0.06	<0.06	<0.06	6	<0.06	<0.06	<0.06	6	<0.06	<0.06	<0.06	6
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.007	<0.001	0.003	6	0.007	<0.001	0.003	6	0.0050	<0.001	0.0020	6	0.005	<0.001	0.003	6
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	6	<0.003	<0.003	<0.003	6	<0.003	<0.003	<0.003	6	<0.003	<0.003	<0.003	6
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.009	0.004	0.006	6	0.009	0.004	0.006	6	0.009	0.004	0.006	6	0.010	0.005	0.006	6
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.002	<0.001	0.001	6	0.003	<0.001	0.001	6	0.004	0.002	0.003	6	0.003	0.002	0.002	6
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.024	0.007	0.015	6	0.025	0.008	0.015	6	0.022	0.008	0.015	6	0.025	0.009	0.016	6
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	6	<0.003	<0.003	<0.003	6	<0.003	<0.003	<0.003	6	<0.003	<0.003	<0.003	6
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.007	0.001	0.005	6	0.008	0.002	0.005	6	0.005	0.002	0.004	6	0.007	0.002	0.005	6
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.003	<0.001	0.002	6	0.003	<0.001	0.002	6	0.005	0.002	0.003	6	0.004	0.002	0.003	6
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	6	<0.008	<0.008	<0.008	6	<0.008	<0.008	<0.008	6	<0.008	<0.008	<0.008	6
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	6
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.04	0.02	0.03	6	0.04	0.02	0.03	6	0.02	0.02	0.02	6	0.03	0.02	0.02	6
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	6	<0.03	<0.03	<0.03	6	<0.03	<0.03	<0.03	6	<0.03	<0.03	<0.03	6
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	6
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	17.0	12.0	14.3	6	25.0	11.0	15.7	6	33	22	26	6	26	18	21	6
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	6	0.004	<0.001	<0.001	6	0.005	0.002	0.004	6	0.004	0.001	0.003	6
38	塩化物イオン	200mg/L以下	30.0	12.0	19.9	12	30.0	12.0	20.5	12	36.0	22.0	27.8	12	34.0	17.0	24.8	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	80	53	67	6	72	52	65	6	78	60	70	6	76	58	68	6
40	蒸発残留物	500mg/L以下	171	113	149	6	194	112	151	6	200	155	181	6	194	146	171	6
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	6	<0.02	<0.02	<0.02	6	<0.02	<0.02	<0.02	6	<0.02	<0.02	<0.02	6
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	6	<0.005	<0.005	<0.005	6	<0.005	<0.005	<0.005	6	<0.005	<0.005	<0.005	6
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8	0.5	0.7	12	0.8	0.4	0.7	12	0.7	0.4	0.6	12	0.8	0.5	0.6	12
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.6	12	7.7	7.5	7.6	12	7.7	7.6	7.6	12	7.7	7.6	7.6	12
48	味	異常でないこと			0	12			0	12			0	12			0	12
49	臭気	異常でないこと			6	12			6	12			6	12			6	12
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.6	<0.5	<0.5	12	0.6	<0.5	<0.5	12
51	濁度	2度以下	0.0	0.0	0.0	12	0.0	0.0	0.0	12	0.0	0.0	0.0	12	0.0	0.0	0.0	12
	残留塩素	0.1～1.0mg/L以下	0.6	0.4	0.6	12	0.6	0.5	0.6	12	0.6	0.4	0.5	12	0.6	0.4	0.5	12

※「大腸菌」の検査結果は、「検出」となった回数を表示している。
※「味」と「臭気」の検査結果は、「異常」があった回数を表示している。
※検査回数が1回／年の項目は、平均欄にのみ検査結果を表示している。

令和6年度 水質検査結果

	検 査 項 目	水質基準	新木児童公園			検 査 回 数	平和台3号公園			検 査 回 数	布佐2号公園			検 査 回 数
			最 大	最 小	平 均		最 大	最 小	平 均		最 大	最 小	平 均	
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと			0	12			0	12			0	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	6	<0.0003	<0.0003	<0.0003	6	<0.0003	<0.0003	<0.0003	6
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	6	<0.004	<0.004	<0.004	6	<0.004	<0.004	<0.004	6
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.8	1.2	1.6	6	1.9	1.2	1.5	6	1.9	1.2	1.6	6
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.13	0.09	0.11	6	0.13	0.10	0.11	6	0.13	0.09	0.11	6
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	6
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	6	<0.005	<0.005	<0.005	6	<0.005	<0.005	<0.005	6
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	5	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	5	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	6	<0.06	<0.06	<0.06	6	<0.06	<0.06	<0.06	6
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.005	<0.001	0.002	6	0.005	<0.001	0.002	6	0.005	<0.001	0.002	6
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	6	<0.003	<0.003	<0.003	6	<0.003	<0.003	<0.003	6
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.010	0.004	0.006	6	0.011	0.004	0.007	6	0.012	0.005	0.008	6
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.004	0.002	0.003	6	0.004	0.002	0.003	6	0.004	0.002	0.003	6
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.023	0.008	0.015	6	0.027	0.009	0.018	6	0.028	0.010	0.019	6
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	6	<0.003	<0.003	<0.003	6	<0.003	<0.003	<0.003	6
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.006	0.002	0.004	6	0.007	0.002	0.005	6	0.007	0.002	0.005	6
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.004	0.002	0.003	6	0.006	0.002	0.004	6	0.006	0.002	0.004	6
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	6	<0.008	<0.008	<0.008	6	<0.008	<0.008	<0.008	6
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	6
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02	0.02	0.02	6	0.02	0.02	0.02	6	0.02	0.02	0.02	6
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	6	<0.03	<0.03	<0.03	6	<0.03	<0.03	<0.03	6
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	6
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	29	20	25	6	30	23	25	6	31	23	25	6
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.004	0.002	0.003	6	0.005	0.002	0.004	6	0.005	0.002	0.004	6
38	塩化物イオン	200mg/L以下	36.0	21.0	27.6	12	35.0	21.0	28.0	12	36.0	22.0	27.8	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	77	59	69	6	75	60	70	6	77	63	71	6
40	蒸発残留物	500mg/L以下	209	143	180	6	200	155	183	6	202	151	182	6
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	6	<0.02	<0.02	<0.02	6	<0.02	<0.02	<0.02	6
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	6	<0.005	<0.005	<0.005	6	<0.005	<0.005	<0.005	6
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7	0.4	0.6	12	0.7	0.4	0.5	12	0.7	0.4	0.6	12
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.6	7.6	12	7.7	7.6	7.6	12	7.7	7.6	7.6	12
48	味	異常でないこと			0	12			0	12			0	12
49	臭気	異常でないこと			6	12			6	12			6	12
50	色度	5度以下	0.6	<0.5	<0.5	12	0.6	<0.5	<0.5	12	0.6	<0.5	<0.5	12
51	濁度	2度以下	0.0	0.0	0.0	12	0.0	0.0	0.0	12	0.0	0.0	0.0	12
	残留塩素	0.1～1.0mg/L以下	0.6	0.5	0.6	12	0.6	0.4	0.5	12	0.6	0.4	0.5	12

※「大腸菌」の検査結果は、「検出」となった回数を表示している。
※「味」と「臭気」の検査結果は、「異常」があった回数を表示している。
※検査回数が1回／年の項目は、平均欄にのみ検査結果を表示している。

水質管理目標設定項目

	検査項目	目標値	湖北台浄水場(浄水)		湖北台浄水場(原水)		
			結 果		結 果		
			7月	1月	7月	8月	1月
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002			
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002			
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002			
4	削除						
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	<0.0004	<0.0004			
6	削除						
7	削除						
8	トルエン	0.4mg/L以下	<0.04	<0.04			
9	フタル酸ジエチルヘキシル(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008			
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下					
11	削除						
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下					
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001			
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002			
15	農薬類(指標値)	和として1以下				右表参照	
16	残留塩素	1mg/L以下	0.5	0.6			
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下					
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下					
19	遊離炭酸	20mg/L以下	3.7	4.2			
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03			
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002			
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	0.4	1.2			
23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1			
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下					
25	濁度	1度以下					
26	pH値	7.5程度					
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度とし、極力0	-0.7	-1.0			
28	従属栄養細菌	1mLの検水で形成される集落数が2000以下	18	0.0			
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01			
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下					
31	PFOS及びPFOA	和として0.00005mg/L以下			<0.000005		<0.000005

農薬類

湖北台浄水場(原水)							
検査項目	目標値	結 果	指標値の比	検査項目	目標値	結 果	指標値の比
1, 3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05mg/L以下	<0.0005	0.00	トリシクラゾール	0.1mg/L以下	<0.001	0.00
アシュラム	0.9mg/L以下	<0.009	0.00	トリフルラリン	0.06mg/L以下	<0.0006	0.00
アセフェート	0.006mg/L以下	<0.0008	0.00	ピラクロニル	0.01mg/L以下	<0.0001	0.00
アラクロール	0.03mg/L以下	<0.0003	0.00	フィプロニル	0.0005mg/L以下	<0.000005	0.00
イミノクタジン	0.006mg/L以下	<0.00006	0.00	フェントロチオン(MEP)	0.01mg/L以下	<0.0001	0.00
エスプロカルブ	0.03mg/L以下	<0.0003	0.00	フェントエート(PAP)	0.007mg/L以下	<0.00007	0.00
エトフェンブロックス	0.08mg/L以下	<0.0008	0.00	フェントラザミド	0.01mg/L以下	<0.0001	0.00
オキサジクロメホン	0.02mg/L以下	<0.0002	0.00	ブタクロール	0.03mg/L以下	<0.0003	0.00
カズサホス	0.0006mg/L以下	<0.00006	0.00	ブプロフェジン	0.02mg/L以下	<0.0002	0.00
カフェンストロール	0.008mg/L以下	<0.00008	0.00	フルアジナム	0.03mg/L以下	<0.0003	0.00
カルタップ	0.08mg/L以下	<0.0008	0.00	プレチラクロール	0.05mg/L以下	<0.0005	0.00
カルバリル(NAC)	0.02mg/L以下	<0.0002	0.00	プロシミドン	0.09mg/L以下	<0.0009	0.00
キャプタン	0.3mg/L以下	<0.003	0.00	プロチオホス	0.007mg/L以下	<0.0004	0.00
グリホサート	2mg/L以下	<0.02	0.00	ブロモブチド	0.1mg/L以下	<0.001	0.00
グルホシネート	0.02mg/L以下	<0.0002	0.00	ベノミル	0.02mg/L以下	<0.0002	0.00
クロロタロニル(TPN)	0.05mg/L以下	<0.0005	0.00	ペンシクロン	0.1mg/L以下	<0.001	0.00
ジチオピル	0.009mg/L以下	<0.00009	0.00	ペンディメタリン	0.3mg/L以下	<0.003	0.00
ジメタメトリン	0.02mg/L以下	<0.0002	0.00	ペンフラカルブ	0.02mg/L以下	<0.0002	0.00
ダイアジノン	0.003mg/L以下	<0.00005	0.00	ホスチアゼート	0.005mg/L以下	<0.0003	0.00
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	0.01mg/L以下	<0.0001	0.00	マラチオン(マラソン)	0.7mg/L以下	<0.007	0.00
チアジニル	0.1 mg/L以下	<0.001	0.00	メコプロップ(MCPP)	0.05mg/L以下	<0.0005	0.00
チウラム	0.02mg/L以下	<0.0002	0.00	メソミル	0.03mg/L以下	<0.0003	0.00
チオファネートメチル	0.3mg/L以下	<0.003	0.00	メタラキシル	0.2mg/L以下	<0.002	0.00
テフリルトリオン	0.002mg/L以下	<0.00002	0.00	メフェナセット	0.02mg/L以下	<0.0002	0.00
指標値の比の和				1mg/L以下	-	-	0.00

※農薬類の検査は、設定114項目中「ゴルフ場使用農薬」など48項目について抽出し1回実施した。