

令和3年9月15日

令和3年9月27日執行の我孫子市公募型競争入札の質疑回答書

No.	発注 番号	入札件名	発注課名	ページ
1 2	21662	令和3年度我孫子市橋梁定期点検業務委託	道路課	2
2 3	21673	東消防署訓練塔改修工事	消防本部総務課	4

※ No.は令和3年9月27日執行の我孫子市公募型競争入札公告(令和3年9月1日  
付け我孫子市公告第81号)の<入札案件一覧>に記載されたNo.に該当します。

※ 上表に記載のない案件については、質疑がありませんでした。

No.1 2 質疑回答 (1 / 2)

件名	令和3年度我孫子市橋梁定期点検業務委託	発注番号	21662
		発注主管課名	道路課
質 疑		回 答	
1 委託内訳書の第5号内訳書「橋梁点検車」に記載されている「高所作業車」について、積算上の「日数」をご教示いただけますでしょうか。		1 5日で計上しています。	
2 委託内訳書の第4号単価表「定期点検 特定の溝橋等 橋長2m超え5m以下」～第6号単価表「定期点検 特定の溝橋等 橋長10m超え15m以下」について、積算上、「平成31年2月版 道路橋定期点検業務積算資料(暫定版)」に基づいて計上されていますでしょうか。		2 お見込みのとおりです。	
3 委託内訳書の第17号単価表「高所作業車」について、積算上、「平成31年2月版 道路橋定期点検業務積算資料(暫定版)」に基づいて計上されていますでしょうか。		3 お見込みのとおりです。	
4 委託内訳書の第17号単価表「高所作業車」に記載されている「高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m」について、積算上、「損料(11欄)」、「損料(15欄)」、「賃料(長期割引なし)」、「賃料(長期割引あり)」の何れで計上されていますでしょうか。		4 「賃料(長期割引あり)」で計上しています。	
5 数量計算書に「※小暮橋、相野谷橋、白山跨線人道橋、船戸跨線人道橋はJRにおいても、点検を行っているため、半分程度の歩掛りにて計上している。」と記載がありますが、積算上、「計画準備」及び「定期点検」に掛かる上記4橋の歩掛は「平成31年2月版 道路橋定期点検業務積算資料(暫定版)」の50%で計上されているという認識でよろしいでしょうか。		5 お見込みのとおりです。	

No.1 2 質疑回答（2 / 2）

質 疑	回 答
<p>6 使用資機材の高所作業車は賃料という解釈でよろしいでしょうか。賃料の場合は、積算資料、建設物価の平均値でしょうか。</p>	<p>6 質疑回答4のとおりです。</p>
<p>7 市場単価等は8月単価でよろしいでしょうか。</p>	<p>7 7月単価で計上しています。</p>
<p>8 高所作業車の運転日数を開示いただけますでしょうか。</p>	<p>8 質疑回答1のとおりです。</p>

## No. 2 3 質疑回答

件名	東消防署訓練塔改修工事	発注番号	21673
		発注主管課名	消防本部総務課
質 疑		回 答	
1 作業に要する電源（100V）、水道及びトイレは施設内のものを使用できますか？		1 今回は使用可能とします。	