

様式4

質 疑・回 答 書

件名	我孫子市立湖北台保育園園舎建替本体工事（公契約）	発注番号	21278
		発注主管 課名	保育課
質 疑		回 答	
<p>1 ガラス工事防火設備について AW16・17、IG:NP6.8+A8+St4 認定番号EB-2669-2となっていますが、室内側Low-Eと思われます。ご指示お願いいたします。また、AW12も防火設備と考えて宜しいでしょうか。ご指示お願いいたします。</p>		<p>1 お見込みのとおりです。</p>	