

令和6年1月26日

質 疑 ・ 回 答 書

(1 / 3)

件 名	(仮称)我孫子市湖北消防署庁舎等新築本体工事(公契約)	発注番号	23550
		発注主管課名	消防本部総務課
質 疑		回 答	
<p>(積算基準等について)</p> <p>1 「国土交通省大臣官房官庁営繕部」が積算基準を改定(令和5年4月以降に適用)しましたが、今回適用している積算基準等は改定後と改定前どちらに準拠していますか。</p> <p>2 種目別内訳の土木工事の積算基準等は「土木工事」と「官庁営繕工事」のどちらに準拠していますか。</p> <p>(施工条件と関連別途工事について)</p> <p>3 西側市道45-001号線において、今回開発境界外で敷地に沿って「U型側溝布設替え(道路整備)」の図面表記がありますが、別途市の道路工事の予定があるのでしょうか。有る場合は、施工時期等をご教示願います。【図G-005, G-007】</p> <p>(敷地内及び周辺の東電柱の整備等について)</p> <p>4 敷地内の撤去道路内の電柱は、本工事の工程に合わせて電気事業者等が撤去すると考えてよろしいでしょうか。</p> <p>5 敷地外周4面の東電柱の新規整備・移設等の計画があれば、時期等(今回外構工事等と調整が必用な場合があるか)も含めてご教示願います。【図A-014(工事東電柱移設位置(別途工事)), A-175)</p>		<p>1 改定後に準拠しています。</p> <p>2 公共建築工事積算基準に準拠しています。</p> <p>3 別途、市の道路工事の予定があります。現在のところ施工時期は未定ですが、本工事と調整を図りながら進めることとしています。</p> <p>4 本工事前に電気事業者が撤去を行う予定です。</p> <p>5 新規整備・移設等は本工事開始前に完了する予定です。ただし、一部工事の際に支障となる可能性のある支線があることから、調整を図り施工することとなります。</p>	

質 疑	回 答
<p>6 別途分離発注となる「電気設備工事の本設幹線の引込みの情報（架空 or 地中、位置等）」をご教示願います。</p>	<p>6 架空引込みで計画しています。</p>
<p>(敷地外周の通路整備について)</p> <p>7 東、西、北側に今回透水性コンクリート舗装等で整備する通路は、一般市民等も利用するが、市道として認定・管理移管はしないと考えるとよろしいでしょうか。【図 A-014(道路境界線の表示位置、延焼の恐れのある部分の設定)】</p>	<p>7 お見込みのとおりとなります。</p>
<p>8 敷地西側の本舗装整備前の「通路部 仮アスファルト舗装 新設撤去」の目的は、「市道内の配管工事を考慮して一時的に道路幅員を拡張するため」でしょうか。この場合、道路内工事と仮舗装整備の工程調整は、今回工事の施工条件となるでしょうか。【図 A-174】</p>	<p>8 「工事中の通学路確保」が目的です。道路内の下水道本管延長及び仮舗装整備はいずれも本工事であり、各作業の工程調整も今回の工事に含むものとします。</p>
<p>(仮設計画について)</p> <p>9 工事用水について、「構内既存施設 利用できる（有償）」との図面表示がありますが、敷地内に既存水道メーター等があり、工事用水として暫定利用できると考えるとよろしいでしょうか。【図 A-003, G-065】</p>	<p>9 特記仕様書 1 (A-003) における工事用水についての記載は誤りです。正しくは「構内既存の施設は利用できない」となります。 費用については、本工事で見込んでおります。</p>
<p>10 前記 6 に関連しますが、工事用電力は敷地外周の東電柱から架空引込み可能と考えるとよろしいでしょうか。</p>	<p>10 受注者が電気事業者を確認いただき、対応願います。</p>
<p>11 西側市道内の汚水、給水及びガス管の引込み工事について、開発許可や住民説明会他の関係で既に付与されている施工条件（片側交互通行 or 迂回全面通行止め、昼間施工 or 夜間施工他）は、あるでしょうか。</p>	<p>11 東側通路が通学路になりますが、工事で通行できないときは、西側道路を一時的に迂回路として確保する必要があります。その他は現時点で付与された条件はありません。</p>

質 疑	回 答
<p>(その他)</p> <p>12 設計内訳書 P62 記載の「太陽光^パル架台」及び「集熱^パル架台」の詳細図をご教示願います。【図 A-22】</p> <p>13 「登はん梯子」及び「ホースリフター」の参考メーカー・型番等をご教示願います。【図 A-117】</p> <p>14 高層棟暗所迷路の参考メーカー・型番等をご教示願います。【図 A-129】</p>	<p>12 部分詳細図 4 (勾配屋根 3) 参考図 (A-065) を参照してください。</p> <p>13 登はん梯子 参考メーカー 流通産業株式会社 製作品のため参考型番はありません。 ホースリフター 参考メーカー 流通産業株式会社 参考型番 FHD200 型</p> <p>14 暗所訓練室迷路 参考メーカー 流通産業株式会社 製作品のため参考型番はありません。</p>