

質 疑 ・ 回 答 書

件名	我孫子市立湖北小学校屋内運動場機械設備工事	発注番号	25479
		発注課名	教育委員会総務課
質 疑		回 答	
1 空調室外機基礎につきまして機械設備にて施工との記載は図面 M-17 工事区分表に記載されておりますが、図面及び内訳書に記載がございませんが如何いたしましょうか。ご教授願います。		1 空調室外機基礎の工事区分について正しくは建築となります。したがって空調室外機基礎については、本工事の対象ではありません。	
2 EM-IE 5.5 アース線につきまして内訳書に入っているアース線が盤～室内機(管内分)にて入っておりますが、図面に記載の各室内機への渡りや盤～室外機への分が入っておりませんが、如何致しますか。ご教授願います。		2 EM-IE 5.5 アース線については、盤～室外機分を見込んでいます。 各室内機への渡りは EM-CE 3.5-3C の内 1 芯をアース線として見込んでいます。	
3 厚鋼電線管につきまして内訳書に記載の厚鋼電線管ですが、室外機～盤の間と見込まれますが図面に記載が無いため、ご教授願います。		3 室外機～盤の間および室外機（親機）～室外機（子機）の間を見込んでいます。	
4 給排水設備に関して、本工事内容で建設業の許可（管工事業）以外で指定代理店登録などの必要なものはございますか。		4 建設業の許可（管工事業）以外はありません。	