

平成31年3月1日

平成31年3月20日執行の我孫子市水道局公募型競争入札の質疑回答書

<質疑回答案件一覧表>

発注番号	入札案件	発注課名	ページ
水003	妻子原浄水場管理棟地下ピット及び浄水池改修工事（公契約）	工務課	2

※発注番号は平成31年3月20日執行の我孫子市水道局公募型競争入札公告（平成31年2月19日付け我孫子市水道事業公告第3号）の<1入札案件>に記載された発注番号に該当します。<質疑回答案件一覧>に記載されていない案件については、質疑がありませんでした。

発注番号 水003 質疑回答 (1/2)

件名	妻子原浄水場管理棟地下ピット及び浄水池 改修工事（公契約）	発注番号	水003
		発注主管課名	工務課
質 疑		回 答	
1. 図面10/25補修図の目視不可部は、補修をしないと考えるとよろしいでしょうか。		1. 補修対象とします。 ただし、補修範囲については、受注後におこなう補修箇所調査に基づき、監督職員との協議が必要となります。	
2. 図面2/25～11/25から判断すると管理棟地下ピットは21部屋に分かれていると思われませんが、各部屋へ進入出来、作業が出来ると考えるとよろしいでしょうか。		2. お見込みのとおりです。	
3. 営業中の管理棟1Fのスラブに搬入口（開口部）を開けると考えるとよろしいでしょうか。 その場合、施工上の制約はありますでしょうか。		3. お見込みのとおりです。 なお、開口に際し切断は低騒音の工法（ウォールソーイング等）とし、工事区画の仮設間仕切りなど、対策が必要となります。	

発注番号 水003 質疑回答 (2/2)

件名	妻子原浄水場管理棟地下ピット及び浄水池 改修工事（公契約）	発注番号	水003
		発注主管課名	工務課
質 疑		回 答	
4. 地下での作業のため換気設備（送風機等）が必要だと思われませんが、協議、変更の対象と考えてよろしいでしょうか。		4. 酸素欠乏症の予防に要する費用（換気設備など）は安全費として共通仮設費に含まれています。 なお、受注後、やむを得ない事情があるときには、監督職員との協議となります。	
5. 発生した処理水について、濁水処理設備は設置せず、直接、産業廃棄物として適切に処分すると考えてよろしいでしょうか。		5. お見込みのとおりです。	