

令和8年5月21日

令和8年6月1日開札の我孫子市水道局公募型競争入札の質疑回答書

< 質疑回答案件一覧表 >

発注番号	入札案件	発注課名	ページ
水26025	天王台1丁目付近配水管布設替工事修正設計業務委託 (2026委03)	工務課	2
水26027	妻子原浄水場No.3浄水ポンプ更新工事	工務課	3
水26029	湖北台浄水場1号吸水井フート弁更新工事	工務課	4

※発注番号は令和8年6月1日開札の我孫子市水道局公募型競争入札公告（令和8年5月11日付け我孫子市水道局公告第8号）の「I 共通事項」の「1 入札案件」に記載された発注番号に該当します。< 質疑回答案件一覧表 >に記載のない案件については、質疑がありませんでした。

発注番号 水26025 質疑回答 (1/1)

件名	天王台1丁目付近配水管布設替工事修正設計業務委託(2026委03)	発注主管課名	工務課
質 疑		回 答	
<p>1 本修正設計業務における主たる修正内容が仕様書から読み取れません。具体的な修正項目・修正内容をご教示願います。</p> <p>2 委託設計書に、現地調査が含まれていませんが、修正設計において、現地作業はないと理解してよろしいのでしょうか。 また、変更や追加作業が生じた場合、その内容によっては、現地作業が追加で必要となることも考えられますが、これらの追加作業は別途と考えてよろしいのでしょうか。</p>	<p>1 修正内容は、設計図面、数量計算書及び概算工事費算出です。</p> <p>2 現地調査は、過年度に実施した調査資料を流用できると考えているため計上していません。なお、再度の現地調査が必要であると局が認めた場合は、別途協議とします。</p>		

発注番号 水26027 質疑回答 (1/1)

件名	妻子原浄水場No.3浄水ポンプ更新工事	発注主管課名	工務課
質 疑		回 答	
1 No. 3 浄水ポンプのメーカー名、型式、製造番号をお知らせください。	1 No.3 浄水ポンプのメーカー名は(株)荏原製作所、型式は 200BMSG2、製造番号は 9 8F0057-02 です。 設計図の図面種別「妻子原浄水場No.3 浄水ポンプ据付平断面図」に記載の更新後のポンプ仕様 型式:ZBMW (参考)は誤りであり、正しくは:200BMSG2 (参考) です。		

発注番号 水26029 質疑回答 (1/1)

件名	湖北台浄水場1号吸水井フート弁更新工事	発注主管課名	工務課
質 疑		回 答	
1 1号吸水井フート弁のメーカー、形式、製造番号をお知らせください。	1 1号吸水井フート弁のメーカー名、形式、製造番号は不明です。		