

耐震診断の結果の公表【要緊急安全確認大規模建築物（我孫子市所管分）】

小学校、中学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果	耐震改修の予定		備考
						内容	実施時期	
1	我孫子市立我孫子第一小学校 教室棟A	我孫子市寿一丁目22-10	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001年版）	I s / Iso = 1.02 C tu ・ S d = 0.65 (Iso = 0.70)	—	—	法附則第3条の建築物に該当
2	我孫子市立我孫子第二小学校 教室棟B	我孫子市下ヶ戸610	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001年版）	I s / Iso = 1.00 C tu ・ S d = 0.39 (Iso = 0.77)	—	—	法附則第3条の建築物に該当
3	我孫子市立我孫子第四小学校 教室棟A	我孫子市白山三丁目2-1	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001年版）	I s / Iso = 1.10 C tu ・ S d = 0.36 (Iso = 0.70)	—	—	法附則第3条の建築物に該当
4	我孫子市立新木小学校 教室棟B	我孫子市新木1460	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001年版）	I s / Iso = 1.05 C tu ・ S d = 0.35 (Iso = 0.77)	—	—	法附則第3条の建築物に該当
5	我孫子市立高野山小学校 教室棟	我孫子市高野山198	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001年版）	I s / Iso = 1.04 C tu ・ S d = 0.47 (Iso = 0.70)	—	—	法附則第3条の建築物に該当
6	我孫子市立湖北小学校 教室棟A	我孫子市中里95	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001年版）	I s / Iso = 1.05 C tu ・ S d = 0.45 (Iso = 0.70)	—	—	法附則第3条の建築物に該当
7	我孫子市立湖北台東小学校 教室棟A	我孫子市湖北台四丁目3-1	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第3次診断法」（2001年版）	I s / Iso = 1.01 C tu ・ S d = 0.33 (Iso = 0.84)	—	—	法附則第3条の建築物に該当
8	我孫子市立並木小学校 教室棟B	我孫子市つくし野七丁目30-1	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001年版）	I s / Iso = 1.09 C tu ・ S d = 0.595 (Iso = 0.70)	—	—	法附則第3条の建築物に該当
9	我孫子市立根戸小学校 教室棟A	我孫子市つくし野四丁目17-1	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001年版）	I s / Iso = 1.01 C tu ・ S d = 0.41 (Iso = 0.70)	—	—	法附則第3条の建築物に該当
10	我孫子市立根戸小学校 教室棟B	我孫子市つくし野四丁目17-1	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001年版）	I s / Iso = 1.04 C tu ・ S d = 0.42 (Iso = 0.70)	—	—	法附則第3条の建築物に該当
11	我孫子市立布佐小学校 教室棟	我孫子市布佐1217	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第3次診断法」（2001年版）	I s / Iso = 1.04 C tu ・ S d = 0.43 (Iso = 0.84)	—	—	法附則第3条の建築物に該当
12	我孫子市立湖北中学校 教室棟	我孫子市古戸300	中学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001年版）	I s / Iso = 1.00 C tu ・ S d = 0.72 (Iso = 0.70)	—	—	法附則第3条の建築物に該当
13	我孫子市立白山中学校 教室棟	我孫子市白山三丁目7-3	中学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001年版）	I s / Iso = 1.07 C tu ・ S d = 0.37 (Iso = 0.70)	—	—	法附則第3条の建築物に該当
14	我孫子市立布佐中学校 教室棟	我孫子市布佐1301	中学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001年版）	I s / Iso = 1.01 C tu ・ S d = 0.72 (Iso = 0.70)	—	—	法附則第3条の建築物に該当
15	千葉県立湖北特別支援学校 管理・特別教室棟 (渡り廊下52㎡含む)	我孫子市日秀字西70-1他	特別支援学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001年版）	I s / Iso = 1.27 C tu ・ S d = 0.41 (Iso = 0.70)	—	—	法附則第3条の建築物に該当
16	千葉県立湖北特別支援学校 普通教室棟 (渡り廊下66㎡含む)	我孫子市日秀字西70-1他	特別支援学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001年版）	I s / Iso = 1.18 C tu ・ S d = 0.51 (Iso = 0.70)	—	—	法附則第3条の建築物に該当